



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU**
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.453-6-5/19

Strona:

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej**
ul. Augustowska 15
37-530 Sieniawa

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranej w dniu 29.05.2019 r. w ramach *monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranych parametrów grupy B z wodociągu „Sieniawa”* (punkt poboru – Punkt przedszkolny – Dom Ludowy – Leżachów 14) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr SB/57184/06/2019 z dnia 04.06.2019 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Sieniawa” w miejscowości Leżachów.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SIENIAWIE

Wpłynęło dn 07.06.20..... 1531

Nr 514/13/12 zał.

Przeworsk, dnia 05.06.2019 r.