



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 09.03.2021 r.

Znak sprawy: PSK.9020.6.1.2021.KB

Strona:

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  
ul. Augustowska 15  
37-530 Sieniawa

Wpłynęło dnia

11.03.2021 r.

Nr 160/3/02/21

Podpis

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 01.02.2021 r. w ramach *monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy B z wodociągu „Dobra”* (punkt zgodności – Szkoła Podstawowa - Czerwona Wola 39), w oparciu o protokół pobrania próbki wody Nr PSK.9020.6.1.2021 i w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody nr: DL.LHK.P.9052.1.3.2021 część I i II z dnia 04.02.2021 r. (data wpływu 10.02.2021 r.) i DL.LHK.9052.1.24.2021 część I i II z dnia 05.02.2021 r. i 01.03.2021 r. (data wpływu 5.03.2021 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dobra” w miejscowości Czerwona Wola  
w zakresie w/w parametrów