



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.7.15.2022

Przeworsk, dnia 17.11.2022 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia ..... 17.11.2022

Nr. 614/11/22/Gp zał. ....

Podpis: *[Signature]*

**Strona:**

**Strona:**

**Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.  
ul. Augustowska 15  
37-530 Sieniawa**

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.),

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 04.04.2022 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego substancji promieniotwórczych z wodociągu „Sieniawa”* (punkt zgodności– Stacja Uzdatniania Wody - Sieniawa) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr SB/51663/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. (data wpływu 16.11.2022 r.)

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Sieniawa” w miejscowości Sieniawa  
w zakresie w/w parametrów.

## Uzasadnienie

W dniu 04.04.2022 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Sieniawa”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Stacja Uzdatniania Wody - Sieniawa”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie substancji promieniotwórczych. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr SB/51663/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. (data wpływu 16.11.2022 r.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Gerard Trelka

### Otrzymują:

1. Strona: Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa
  2. Do wiadomości: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
  3. A/a
- AC/AC