



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU**  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.9020.6.7.2022

Przeworsk, dnia 07.02.2023 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.**

Wpłynęło dnia ..... 10.02.2023

Nr. 90/02/23/901 zał. ....

Podpis: ..... *[Signature]*

Strona:

**Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.**  
**ul. Augustowska 15**  
**37-530 Sieniawa**

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku**

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 23.01.2023 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranych parametrów grupy B z wodociągu „Dobra”* (punkt zgodności – *Stacja Uzdatniania Wody - Dobra*) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr: SB/07969/01/2023 z dnia 27.01.2023 r.

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dobra” w zakresie ww. parametrów

10.02.2023

*[Signature]*

## Uzasadnienie

W dniu 25.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku na wniosek Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dot. zawartości manganu, ze względu na dostarczanie do konsumentów wody surowej o przekroczonej zawartości manganu, w związku z wyłączoną Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Dobra w okresie od 1.06.2022 r. do 31.01.2023 r. w czasie przebudowy i rozbudowy stacji. W tym czasie prowadzona była tylko dezynfekcja wody podchlorynem sodu i korekta pH. Producent wody wykonywał comiesięczne badania jakości wody w zakresie parametrów grup A i wybranych parametrów grupy B tj.: mangan, żelazo i liczba enterokoków kałowych. W czasie trwania warunkowej decyzji wartość manganu nie przekroczyła dopuszczalnej wartości wynoszącej 100 µg/l i wynosiła od  $26,9 \pm 2,7$  µg/l do  $61,2 \pm 6,2$  µg/l.

W dniu 03 lutego br. producent wody pismem z dnia 01.02.2023 r., znak: L.dz.36/02/23/GK poinformował, że zostały zakończone prace modernizacyjne na stacji „SUW - Dobra” w zakresie wymiany armatury hydraulicznej i 2 zbiorników wody uzdatnionej. Przedstawił również sprawozdanie z badań nr: SB/07969/01/2023 z dnia 27.01.2023 r., z którego wynika m.in. że wartość manganu wynosi  $4,0 \pm 0,4$  µg/l a żelaza  $< 60,0 \pm 6,0$  µg/l, jak również nie wykryto bakterii. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z powyższym Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sieniawie prosi o wydanie decyzji stwierdzającej przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dobra” i dopuszczenie jej do konsumpcji dla użytkowników sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniem pobranej i zbadanej próbki wody ze stacji „SUW - Dobra”, orzekł jak w sentencji decyzji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Ryszard Trełka

Otrzymują:

1. Strona: Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów

KB/KB